
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie odcinka ulicy Zielonej
ADRES INWESTYCJI : Niegowonice
INWESTOR : Gmina Łazy
ADRES INWESTORA : ul.Traugutta 15 42-450 Łazy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Mazur (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
d.1	0101-02	0.121	km	0.121	
				RAZEM	0.121
2	KNR 2-01	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycznych	m ³		
d.1	0708-05	4.67	m ³	4.670	
				RAZEM	4.670
3	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych linii niskiego napięcia zu-rawiem samochodowym (3 belki ustojowe) Kb"b"-12	szt.		
d.1	0704-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych linii niskiego napięcia zu-rawiem samochodowym (3 belki ustojowe) Ob"b"-12	szt.		
d.1	0704-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych linii niskiego napięcia zu-rawiem samochodowym (3 belki ustojowe) Nb"b"-12	szt.		
d.1	0704-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	E-0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25mm ² linii napowietrznych N.N.	km		
d.1	3300-04	0.121	km	0.121	
				RAZEM	0.121
7	E-0510	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napo-wietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt		
d.1	3600-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie WO-6 2000/1500	szt.		
d.1	1002-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub ru-ry osłonowe H07V-K-2,5	m-1 przew m-1 przew	18.000	
d.1	1004-01	18			
				RAZEM	18.000
10	KNR-W 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) SGS 203 SON-TPP150 FGP4	szt.		
d.1	1005-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 5-10	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach śr15 odporne na UV	m		
d.1	0110-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 5-08	Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200 mm ²	m		
d.1	0609-01 analogia	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0614-02	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar · pomiar ·	1.000	
d.1	1205-01	1			
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem	przew.		
d.1	1201-01	4	przew.	4.000	
				RAZEM	4.000