

VIII Tabela montażowa. Oświetlenie odcinka ulicy Piaskowej w Rokitnie Szlacheckim																													
Słup		Kąt załomu	Rozpiętość przęsła	Przewód AsXSn 2x25	Żerdzie		Ustoje					Osprzęt oświetleniowy						Osprzęt sieciowy										Uziom	
Numer słupa	Typ, funkcja				ŻN-10/200	Śruba SWPko 20/400 z podkładkami i nakrętką Bezpo	Typ ustoju Wirbet	Belka ustojowa B-60 Wirbet	Belka ustojowa B-80 Wirbet	Śruba SWPks16/440 z nakrętką Bezpol	Śruba SDP16/520 z nakrętką Bezpol	Oprawa SGS203 1xSON-PP100 FGP4_220 Philips	Wysięgnik WO-6 1800/1000 5st Bezpol	Uchwyt mocowania wysięgnika UWPI Bezpol	Rurka giętka fi16 odporna na UV	Przewód H07V-K - 2,5mm2	Odgałęźnik SLIP 32.21 Ensto	Odgałęźnik SLIW 52 Ensto	Odgałęźnik SLIW 50 Ensto	Gniazdo bezpiecznikowe SV 29.253 Ensto	Ogranicznik SE 45.128BZ-5 Ensto	Ostlonka kończ przewodu PK 99.025 Ensto	Uchwyt przelotowy SO 270 Ensto	Uchwyt odciągowy SO-80.235.S Ensto	Uchwyt narożny SO 130.02 Ensto	Śruba hakowa SHPkm 16/360 Bezpol	Śruba hakowa M12x200 Belos	Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm	Prę uziomowy fi 1`4 ocynk 8m
1	2	3	m	m	szt	kpl		szt	szt	kpl	kpl	kpl	szt	kpl	m	m	szt	szt	szt	kpl	kpl	szt	szt	kpl	kpl	kpl	kpl	m	kpl
istn	Kr-10	180															2					2		1		1			
L1	P-10	172	30	31	1		UP1	2		1		1	1	2	2	6		1	1	1			1			1	1		
L2	Nb"b"-10	167	30	30	2	1	UP3		3		3	1	1	2	2	6		1	1	1					1	1			
L3	P-10		35	35	1		UP1	2		1		1	1	2	2	6		1	1	1			1			1	1		
L4	Kb"b"-10		35	36	2	1	UP3		3		3	1	1	2	2	6		1	1	1	1	2		1		1		6	2
Razem				132	6	2		4	6	2	6	4	4	8	8	24	2	4	4	4	1	4	2	2	1	5	2	6	2