


Nr obwodu	ZK	ZK	K	G	01	S
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy	Projekowany ochronnik	Kocioł na pellet	Gniazda wtykowe	Oświetlenie	Gniazdo wtykowe 400V
Pomieszczenie	kołtówni z RG	przeciwprzepięciowy	+ sterownik		kołtówni	
Moc zainst.	max. 7,0 kW	W rozdzielni głównej budynku zabudować B+C	max 0,6 kW	max 2,0 kW	max 0,4 kW	max 4,0 kW

Jednostka projektowa:		<div></div> <div>INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Mysłków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307</div>				
Inwestor:		Gmina Łazy z siedzibą przy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy				
Temat:  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łazy. Zadanie nr 8 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków: Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno-kulturalnej w miejscowości Grabowa na dziale nr ew. 7/513 ul. Szkolna 37.		Faza:				
		PROJEKT BUDOWLANY				
		Imię i Nazwisko				
		Specjalność				
		Nr uprawnień:				
Projektował:		mgr inż. Jan Kostrzanowski	elektryczna	U.N.-VIII-7342/156/94 S.K.I.E/1552/02	04.2015	
Opracował:			elektryczna	_____	04.2015	
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich	elektryczna	SLK0065/POOE/04 SLK/IE/1421/02	04.2015	
Nazwa rysunku:		SCHEMAT TABLICZ KOTŁOWNI "TK"				
					Skala:	:-:-
					Nr rys.:	E-3