

Nr obwodu	ZK	ZK	K	G	O1	S
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy	Projekowany ochronnik	Kocioł na pellet	Gniazda wtykowe	Oświetlenie	Gniazdo wtykowe 400V
Pomieszczenie	kotłowni z RG	przeciwprzepięciowy	+ sterownik		kotłowni	
Moc zainst.	max. 7,0 kW	W rozdzielni głównej budynku zabudować B+C	max 0,6 kW	max 2,0 kW	max 0,4 kW	max 4,0 kW

Jednostka projektowa:	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307		Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			
				Imię I Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inwestor:	Gmina Łazy z siedzibą przy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy		Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	elektryczna	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	04.2015	
Temat:	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Łazy. Zadanie nr 8 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków: Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno-kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37.		Opracował:		elektryczna	———	04.2015	
			Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	elektryczna	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	04.2015	
			Nazwa rysunku:	SCHEMAT TABLICY KOTŁOWNI "TK"			Skala:	-:--
							Nr rys.:	E-3