




Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



ZP. 271. 8. 2019

Łazy, dnia 14.11.2019r.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ,pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. dalej: PZP) Zamawiający udziela **wyjaśnień treści** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Środowiskowej świetlicy edukacyjno - kulturalnej w miejscowości Grabowa na działce nr ew. 7513 ul. Szkolna 37, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.**

**Ogłoszenie nr 619473-N-2019 z dnia 2019-11-06 r.**

**Pytanie 1:** Proszę o doprecyzowanie wymagań dla kotła na ekogroszek. Czy kocioł ten ma być 5 klasy i spełniać wymagania dyrektywy europejskiej Ecodesign?

**Odpowiedź na pytanie 1:** Tak, należy zamontować kocioł 5 klasy spełniający wymagania dyrektywy Ecodesign.

**Pytanie 2:** Czy budynek środowiskowej świetlicy edukacyjno-kulturalnej jest budynkiem wolnostojącym? Jeśli tak, brak jest w dokumentacji projektowej i przedmiarze połączenia siecią preizolowaną budynku świetlicy z budynkiem szkoły. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będzie doprowadzone ciepło do budynku świetlicy.

**Odpowiedź na pytanie 2:** Tak, budynek środowiskowej świetlicy edukacyjno-kulturalnej jest budynkiem wolnostojącym. Istniejąca zewnętrzna instalacja łącząca budynek szkoły i świetlicy została wymieniona w 2010 r. Instalacja, mając 9 lat, jest instalacją stosunkowo młodą i nie ma potrzeby jej wymiany.

**Ciepło do budynku należy doprowadzić poprzez istniejącą instalację zewnętrzną wg projektu budowlanego - część rysunkowa.**

z up. Burmistrza  
Małgorzata Śpiślika  
  
Główny Specjalista  
ds. Zamówień Publicznych