

Łazy, dnia 20.03.2020 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej w dniu 9.03.2020 r., godz. 10.00 przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łazach kontroli dotyczącej realizacji inwestycji pn: "Termomodernizacja wraz z przebudową istniejących wejść do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łazach, ul. Kościuszki, wraz z infrastrukturą techniczną w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej".

Zespół kontrolny w składzie:

- Radny Alfred Bachowski - kierownik zespołu kontrolnego,
- Radna Agnieszka Janus - członek zespołu kontrolnego,
- Radna Justyna Snopek – członek zespołu kontrolnego,
- Radny Zenon Głąb – członek zespołu kontrolnego,
- Radny Antoni Flak – członek zespołu kontrolnego.

Osoby dodatkowe uczestniczące w kontroli :

- Skałbana-Kubica Elżbieta – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łazach
- Marta Lipiec – Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łazach

I część kontroli – wizja w terenie - budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach ul. Kościuszki

Kontrolą objęta była inwestycja pn. Termomodernizacja wraz z przebudową istniejących wejść do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą techniczną, w celu ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

II część kontroli – Urząd Miejski w Łazach, ul.Traugutta 15 (sala narad III p.).






Marta Lipiec – Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łazach poinformowała, że w/w inwestycja wykonywana była na podstawie umowy

SZP.272.1.2019 z dnia 04.02.2019 r. Wykonawca to BUDOPRIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o ul.Mikołajczyka 61/63, 41-208 Sosnowiec. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 749.070,00 zł /brutto/. Okres gwarancji trwa 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego tj. do dnia 26.09.2024 r. Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt wszelkie wady powstałe z jego winy, które zostały stwierdzone protokołarnie przez Zamawiającego i Użytkownika w ciągu okresu gwarancyjnego.

Zespół kontrolny wnioskuje:

1. Wykonanie odwodnienia budynku szkoły (Klaudiusz) do instalacji odwadniającej znajdującej się przy ul.Kościuszki.
2. Umieszczenie maty antypoślizgowej przy wejściu do budynku Klaudiusz (od strony stomatologa) oraz zainstalowanie odboju przy drzwiach wejściowych.
3. Zamontowanie grzejnika w holu ze względu na wilgoć w pomieszczeniu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....