

Łazy, dn. 07.09.2020r.

WK-OS.7032.1.1.2020

Radna Rady Miejskiej w Łazach
Pani Agnieszka Janus

W związku ze złożoną przez Panią interpelacją w dniu 26.08.2020r. dot. wymiany sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kościuszki w Ciągowicach przesyłam w załączeniu odpowiedź firmy Promax Sp. z o.o. na ww. sprawę.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach
Pani Anna Staniaszek

L.dz. 13601

Łazy dnia 04.09.2020

Urząd Miejski w Łazach
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2020 uprzejmie informujemy, że w zatwierdzonym przez Radę Miejską w Łazach planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2020- 2022 nie jest uwzględniona wymiana sieci wodociagowej w ulicy Kościuszki w miejscowości Ciągowice.

Plan jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań inwestycyjnych Spółki. Odpowiada on wymogom Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Odpowiadając na zarzuty dotyczące zapachu uprzejmie informujemy, że mieszkanka tej ulicy została poinformowana, iż powstały problem dotyczy instalacji wewnętrznej. Na głównej sieci wodociagowej natomiast problem ten nie pojawia się.

W kwestii uciążliwości związanej z niewielkimi odchyleniami od normy przebadanych próbek wody na obecność żelaza, Spółka celem wyeliminowania powstałych niedogodności wprowadziła działania polegające na częstszym płukaniu sieci.

Z poważaniem

