

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w ZAWIERCIU

42 – 400 Zawiercie ul. 11 Listopada 15

psse.zawiercie@pis.gov.pl

www.psse-zawiercie.internetdsl.pl

NS/HK/4560 – 3/AP/21

2021-03-30

Zawiercie

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Zawierciu

32 672 34 91

32 672 12 10

Nr wewnętrzne

Sekretariat

111

Nadzór Sanitarny

128

Sekcja Higieny Komunalnej

i Środowiska

123

Sekcja Higieny Żywności,

Żywienia i Przedmiotów Użytku

124

Sekcja Higieny Pracy

125

Stan Pracy do spraw Higieny

Dzieci i Młodzieży

122

Sekcja Epidemiologii

113

Stanowisko Pracy do spraw

Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

121

Samodzielne Stanowisko Pracy

do spraw Oświaty Zdrowotnej

122

Oddział Laboratoryjny - Sekcja

Badań Higieny Środowiska

118

Oddział Laboratoryjny - Sekcja

Badań Chorób Zakaźnych

i Zakażeń

120

Samodzielne Stanowisko Pracy

Głównego Księgowego

115

Oddział Ekonomiczny

i Administracyjny

115

Samodzielne Stanowisko Pracy

do spraw Kadr i Organizacji

114


Samodzielne Stanowisko Pracy

Informatyka

114

fax :

116



Burmistrz Miasta i Gminy Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

W związku ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przekazuję roczną ocenę jakości wody na terenie miasta i gminy Łazy.

Załącznik:

1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z sieci wodociągowej oraz ujęć wody na terenie miasta i gminy Łazy za 2020 rok.

Otrzymują:

1. adresat
2. kopia aa.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu
mgr Ewelina Sergiel-Błaszczyk

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

MIASTO I GMINA ŁAZY

* Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy ok. **15 893** mieszkańców (dane liczbowe z GUS za 2019 r.)

* Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. **15 878** mieszkańców (dane szacunkowe za rok 2020 uzyskane od administratorów i właścicieli ujęć i sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Łazy służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi) - ludność zaopatrywana w wodę wodociągową 99,8 % (około 15 osób korzysta z wody wodociągowej z własnych studni)

* Zaopatrzenie w wodę: ilość rozprowadzanej wody wynosi **2 803,25 m³/d**

- ilość wody produkowanej przez PROMAX Sp. z o.o. Łazy, które administruje ujęcia: Łazy, Ciągowice, Wiesiołka, Hutki Kanki, Niegowonice, Rokitno Szlacheckie wynosi **2 345,00 m³/d**;

- ilość wody zakupywanej na potrzeby sieci wodociągowej w Skalbanii oraz Chruszczobrodzie wynosi **267,25 m³/d**;

- ilość wody produkowanej przez ujęcie Łazy PKP S.A. wynosi **191,0 m³/d**;

Na terenie gminy Łazy nadzorem sanitarnym objętych jest 7 ujęć głębinowych. Ujęcia w Łazach, Ciągowicach, Wiesiołce, Hutkach Kankach, Niegowonicach i Rokitnie Szlacheckim administrowane są przez PROMAX Sp. z o.o. w Łazach, ujęcie Łazy PKP administrowane jest przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

Dwa wodociągi zaopatrywane są przez ujęcia, znajdujące się na terenie nie będącym pod nadzorem PPIS w Zawierciu, tj. wodociąg Skałbania (SUW Olkusz), wodociąg Chruszczobród (ujęcie Trzebieszawice – Dąbrowa Górnicza). Na trzech ujęciach wody (Niegowonice, Wiesiołka, Hutki Kanki) zainstalowane są stacje uzdatniania wody, których zadaniem jest oczyszczenie wody z ponadnormatywnej zawartości jonów żelaza oraz doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm pod względem barwy i zapachu.

Ogółem w 2020 r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Łazy pobrano 53 próbki wody do badań z 20 punktów kontrolnych. Kwestionowano 1 próbkę wody pod względem mikrobiologicznym. Stwierdzone przekroczenie było natychmiast zgłaszane do administratora i dotyczyło przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ± 2°C. Administrator podejmował działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody. Powtórne wyniki wykazywały przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PPIS w Zawierciu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r , poz. 2294) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Łazy w 2020 r.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

mgr Ewelina Sergijał-Błaszczyk