

Rzędna terenu [m]	339,80		339,80			339,80	339,80
Rzędna rurociągu [m]	339,35	339,35	339,00			339,00	339,00
Głębokość [m]	0,45	0,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Długość [m]	0,00	0,40	2,48		1,53	3,12	0,38 0,62
Średnica		rura PE 100, SDR 11, 32x3,0					stal DN 25

Jednostka projektowa:	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307				
Inwestor:	Gmina Łazy z siedzibą przy ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy				
Temat:	Termomodernizacji oraz remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Trzebyczce na działce nr ew. 110 /2.				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
	Imię I Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Seweryn Urbański	instalacyjna	SLK/3876/POOS/11	12.2016	
Opracował:	mgr inż. Krystian Dydak	instalacyjna	———	12.2016	
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	instalacyjna	SLK/2753/POOS/09	12.2016	
Nazwa rysunku:	PROFIL - INSTALACJA GAZOWA			Skala:	1:100
				Nr rys.:	S11