



Projekt jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2022-02-23 nr Edycja2/2021/4311/PolskiLad, Zadanie: Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej.

**ZP. 271. 21. 2022**  
**Gmina Łazy**

Łazy, dnia 12.01. 2023r.

**ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy**  
**woj. śląskie, powiat zawierciański**  
**tel. 32/ 6729326 fax.6729448**

**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn.: **Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej.**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00520443 z dnia 29.12.2022 r.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie odrębnego Projektu Budowlanego dla sieci wodociągowej podlegającego zgłoszeniu do Wydziału Architektury lub uzyskaniu Pozwolenia na budowę oraz odrębnego projektu technicznego budowy przyłączy wodociągowych uzgadnianego przez gestora sieci wodociągowej?

**Odpowiedź na pytanie 1:** Tak.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację studni wodomierzowej na terenie działki do której prowadzone jest przyłącze wodociągowe. Bazując na doświadczeniu lokalizacja studni w rejonie pasa drogowego, często jest niemożliwa ze względu na stanowisko zarządcy drogi oraz nie praktyczna ze względu na możliwość uszkodzenia przez pojazdy, maszyny itp.

**Odpowiedź na pytanie 2:** Tak

**Pytanie nr 3:** W związku z aktualnymi zapisami Prawa Budowlanego dotyczącymi zawartości Projektu Budowlanego, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie Projektu Budowlanego - Wykonawczego (brak definicji w Prawie Budowlanym), Projektem Budowlanym zawierającym część pn. "Projekt zagospodarowania terenu" z wyłączeniem zadania zawierającego konieczność zabudowy pompowni wody, przy założeniu spełnienia zapisów Prawa Budowlanego art. 34 ust. 3b.

**Odpowiedź na pytanie 3:** Tak



**Pytanie nr 4:** Prosimy o podanie sposobu odbudowy nawierzchni drogowych. Czy warstwę podbudowy i warstwę wiążącą i ścieralną wykonujemy tylko po śladzie czy podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie a ścieralną na całej szerokości? W jakiej kategorii mają być odtwarzane drogi?

**Odpowiedź na pytanie 4:** Odbudowa nawierzchni drogowych odbędzie się tylko w takim zakresie, aby przywrócić drogę do stanu sprzed budowy wodociągu, tylko po śladzie – warstwa wiążąca i ścieralna. Zadanie nie obejmuje wykonania nawierzchni warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi. Drogi powinny być odtworzone w takiej kategorii, w jakiej są obecnie. W większości są to drogi gminne KR 1 lub KR2

**Pytanie nr 5:** Prosimy o podanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Odpowiedź na pytanie 5:** Zamawiający zamieszcza na stronach internetowych postępowania uchwałę zawierającą stawki za zajęcie pasa drogowego.