



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe,
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

WID. 271. 31. 2024

Łazy, dnia 29.11.2024r.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ea512982-6bbc-44d9-b8c8-7c316cdcc7a0> <https://bip.umlazy.finn.pl/>

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej: PZP) Zamawiający udziela **wyjaśnień treści** Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn.: **Dostawa agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym i wykonanie zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Łazach oraz budynku zapasowego.**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00614657 z dnia 2024-11-25 r.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści w punkcie c) moc agregatu minimum: Moc maksymalna ESP 66,0 kVA / 53,0 kW, - Moc znamionowa PRP: 60,0 kVA / 48,0 kW?

Odpowiedź na pytanie 1. Nie.

Pytanie 2. Czy związku z ograniczoną dostępnością do agregatów prądotwórczych na koniec roku, a koniecznością realizacji umowy do 30.12.2024r. Zamawiający zrezygnuje z emisji spalin Stage V dla silnika, skoro urządzenie i tak będzie podłączone na stałe do budynku oraz nie będzie poruszać się po drogach publicznych?

Odpowiedź na pytanie 2. Nie. Urządzenie nie będzie podłączone na stałe do budynku.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści pojemność zbiornika paliwa 145 litrów w ramie agregatu prądotwórczego, jeśli będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?

Odpowiedź na pytanie 3. Tak, jeśli zbiornik paliwa 145 litrów zapewni czas pracy przy obciążeniu 80 procent na pełnym zbiorniku minimum 8h ciągłej pracy.