



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe,
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

WID. 271. 31. 2024

Łazy, dnia 03.12.2024r.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ea512982-6bbc-44d9-b8c8-7c316cdcc7a0> <https://bip.umlazy.finn.pl/>

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej: PZP) Zamawiający udziela **wyjaśnień treści** Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn.: **Dostawa agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym i wykonanie zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Łazach oraz budynku zapasowego.**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00614657 z dnia 2024-11-25 r.

Pytanie 1. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza przełącznik zasilania automatyczny i ręczny o mocy 125 A (zamiast 160A). Dla agregatu o mocy PRP = 80 kVA natężenie prądu wynosi ok 116 A. Drastycznie zmniejszy to koszt gniazd i wtyków do podłączenia agregatu - możliwość zamontowania gniazd/wtyków siłowych-125A, zamiast gniazd/wtyków powerlock (do 400A).

Odpowiedź na pytanie 1. Tak. Zamawiający dopuszcza przełącznik zasilania automatyczny i ręczny o mocy 125 A (zamiast 160A).