



Śląskie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Tytuł operacji: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łazy.

WID. 271. 1. 2025

Łazy, dnia 20.01.2025r.

Gmina Łazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania.: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ad49120-3f46-4b50-a9e3-cd78d31d4f83> ; <https://bip.umlazy.finn.pl/>

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej: PZP) Zamawiający udziela **wyjaśnień treści** Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. „**Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Łazy**”

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00004819 z dnia 03.01.2025 r.

Pytanie 1: Czy zamiast georusztu wielokształtnego można zastosować trójosiowy, bez pogrubienia warstwy kruszywa?

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w wyjaśnieniach treści SWZ nr 1 pyt 8. Zamawiający nie wyraża zgody. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi przedstawionymi w załączonej dokumentacji. Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii.

Pytanie 2 : Dzień dobry w związku z brakiem projektu Docelowej Organizacji Ruchu (DOR) proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonać robót związanych z docelową organizacją ruchu: a mianowicie -postawienie znaków, wykonania oznakowania poziomego, itp.

Odpowiedź na pytanie 2: Tak. Zamawiający potwierdza, że nie należy wykonać robót związanych z docelową organizacją ruchu: a mianowicie -postawienie znaków, wykonania oznakowania poziomego, itp.