

Łazy, dnia 02.06.2025r.

**WID. 271. 12. 2025**

**Gmina Łazy**

**ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy**

**woj. śląskie, powiat zawierciański**

**tel. 32/ 6729326 fax.6729448**

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33003fc4-d236-4d61-9e34-17dff8181e25>**

**<https://bip.umlazy.finn.pl/>**

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn.: „**Stworzenie zielonej przestrzeni w Łazach poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Różanej**”

**Ogłoszenie nr 2025/BZP 00239882 z dnia 2025-05-20 r.**

Pytanie 1. Prosimy o podanie dokładnej ilości trawników do wykonania w części I postępowania, ponieważ w dokumentacji podana jest ilość 5036,9m<sup>2</sup> natomiast w przedmiarze pkt. 63-64 łączna ilość trawników to 1657 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego: Podana ilość to szacowana ilość trawników do odtworzenia. Pozostała ilość to istniejąca trawa.**

Pytanie 2. W pkt. 64 przedmiaru jest zapis o trawniku w geokracie 432 m<sup>2</sup>. Brak informacji na temat geokraty w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź Zamawiającego: W pozycji 63 winno być 183,75m<sup>3</sup>; a w pozycji 64 - 1225m<sup>2</sup> . Geokratę omyłkowo ujęto w przedmiarze.**

Pytanie 3. Jakie należy zamontować obrzeża PCV w ilości 80mb? Brak informacji w dokumentacji projektowej

**Odpowiedź Zamawiającego: Należy zamontować obrzeża wysokości 8 cm.**

Pytanie 4. Proszę o wyjaśnienie jaka ma być nawierzchnia w ilości 60 m<sup>2</sup> i 92,7m<sup>2</sup>, żwirowa która jest opisana w dokumentacji czy łupek gnejsowy, który jest wpisany w przedmiarze pkt. 30-31 oraz 49-50?

**Odpowiedź Zamawiającego: Pozycje 30, 31, 49, 50 dotyczą nawierzchni żwirowej.**

Pytanie 5. Czy w wycenie należy uwzględnić pielęgnację zieleni, jeśli tak to przez jaki okres.

**Odpowiedź Zamawiającego: Należy przyjąć pielęgnację zieleni w okresie udzielonej gwarancji.**