

WK-OS.7021.17.17.2025

Łazy, dnia 04 czerwca 2025r.

Radna Rady Miejskiej w Łazach

Pani Anna Garbarczuk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22.05.2025r. dotyczącą modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łazy w załączeniu przekazuję odpowiedź Spółki TNT S.A.


BURMISTRZ
mgr Maciej Kaczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach
Pan Dariusz Tabas



Będzin, dn. 2025-06-04

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

Sygnatura: TNT/NMK/2025-06-04/01

Dotyczy: **Odpowiedź na interpelację.**

W nawiązaniu do interpelacji dotyczącej wykonanej przez TAURON Nowe Technologie S.A. modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łazy poniżej przedstawiam odpowiedzi na przesłane pytania:

1. Jakie i gdzie konkretne modele opraw oświetleniowych zostały zainstalowane w ramach modernizacji?

Drogą przetargu realizowanego przez spółkę TNT S.A. został wybrany wykonawca, który zaoferował najniższą cenę dla rozwiązań, które spełniały wymagania TNT S.A. oraz wymagania oświetleniowe przedstawione w wykonanym audycie.

2. Jakie są parametry techniczne tych opraw, w tym moc, strumień świetlny oraz temperatura barowa?

Nie da się jednoznacznie określić tych parametrów, ponieważ jest kilka typów opraw zainstalowanych na gminie ze względu na wykonane obliczenia i dopasowanie optyki, mocy i strumienia świetlnego dla danej klasy drogi oraz kwestii infrastrukturalnych. Barwa światła standardowo dla oświetlenia ulicznego jest w okolicach 4000K.

3. Kto był odpowiedzialny za wybór konkretnych modeli opraw oraz za przeprowadzenie procesu zamówienia?

Spółka TNT S.A. realizowała audyt, oraz dalszy proces w postaci wyboru wykonawcy oraz oczywiście finansowała modernizację. Wybór najniższej cenowo oferty dostosowanej do wymagań produktowych TNT S.A. (zgodnie z dokumentem Minimalne wymagania opraw oświetleniowych) oraz do wymagań obliczeń. Audyt wskazywał 3 rozwiązania, do postępowania mógł wystartować każdy wykonawca, który był w stanie uzyskać odpowiednią oszczędność na energii oraz spełniał parametry techniczne opraw.

4. Czy przed realizacją inwestycji przeprowadzono analizy fotometryczne lub konsultacje z mieszkańcami w celu dostosowania oświetlenia do lokalnych potrzeb?

Modernizację poprzedzał audyt zgodny z aktualnymi normami PN. Wszelkie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców są na bieżąco przekazywane do spółki TNT celem wykonania doświetlenia przez Urząd Miejski w Łazach.