

Łazy, dnia 09.12.2025r.

WID. 271. 20. 2025

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
woj. śląskie, powiat zawierciański
tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3188600e-40e7-4713-be98-dfb5b82475c3>

<https://bip.umlazy.finn.pl/>

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy (budynki użyteczności publicznej)**

Ogłoszenie nr OJ S 214/2025 06/11/2025 z dnia 06.11.2025

1. Proszę o informację, czy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zutylizować zdemontowane kolektory słoneczne (solary) z lokalizacji Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach, ul. Kościuszki 46?

Odp.1 Demontaż i utylizacja kolektorów słonecznych (solarów) leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien wliczyć powyższe koszty do kwoty oferty

2. Proszę o doprecyzowanie, czy Wykonawca ma zastosować bloker mocy we wszystkich wskazanych lokalizacjach?

Odp.2 Zgodnie z PFU wymóg dotyczy wszystkich lokalizacji.

Bloker

Inwestor zdecydował o zabudowie (fizycznej lub jako funkcja inwertera) domyślnie wyłączanego blokera oddawania energii do sieci, który może być operowany bez udziału osób trzecich przez zarządcę obiektu w zależności od sytuacji prawnej i gospodarczej. Dopuszcza się rozwiązania zintegrowane z inwerterem.

3. Proszę o wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek dokonania zgłoszenia do OSD w zakresie zwiększenia mocy przyłączeniowej dla lokalizacji: Szkoła Podstawowa w Chruszczobrodzie, ul. Mickiewicza 113?

Odp.3 Dokumenty i dane do zgłoszenia pod podpis Zamawiającego przygotowuje Wykonawca, koszty zwiększenia mocy ponosi Zamawiający.

4. Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe dla instalacji o mocy powyżej 50 kWp na obiekcie Park Wodny Jura w Łazach, ul. Topolowa 1?

Odp.4 Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych dla instalacji o mocy powyżej 50 kWp na obiekcie Park Wodny Jura w Łazach, ul. Topolowa 1. O warunki należy wystąpić na etapie prac projektowych. Zamawiający nadmienia, iż w wycenie należy uwzględnić także telemechanikę i telemetrię zgodnie z uzgodnieniami z OSD.

5. W załączniku nr 1 do SWZ – PPU pkt 9 – „wysokość wynagrodzenia” widnieje stawka VAT 8%, natomiast w załączniku nr 2 do PFU – „Zestawienie kosztów” wskazana jest stawka 23%. Proszę o ujednolicenie zapisów oraz podanie obowiązującej stawki VAT dla realizacji zamówienia.

Odp. 5 Zamawiający ujednolica zapisy dotyczące wysokości podatku VAT .

Wykonawca w swojej ofercie zastosuje obowiązującą stawkę podatku VAT obejmującą realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem

6. Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wydzielenia obwodów rezerwowych zasilania awaryjnego w lokalizacjach, w których przewidziano montaż magazynów energii?

Odp. 6 Zamawiający nie wymaga wydzielenia obwodów rezerwowych zasilania awaryjnego.

7. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku uzyskania negatywnej opinii nośności dachu wszelkie koszty związane z naprawą lub wzmocnieniem konstrukcji dachowej ponosić będzie Zamawiający.

Odp. 7 Zamawiający potwierdza.

8. Proszę o doprecyzowanie, czy podane w dokumentacji moce przyłączeniowe dla obiektów: Urząd Miejski w Łazach, ul. Traugutta 15 oraz Przedszkole Publiczne nr 1 w Łazach, ul. Topolowa 9 dotyczą łącznej mocy dla wszystkich PWP, czy wyłącznie PWP, do którego ma zostać przyłączona instalacja fotowoltaiczna.

Odp. 8 Podane moce przyłączeniowe dotyczą wszystkich PWP

9. Proszę o wskazanie, do którego PWP należy wpiąć instalacje fotowoltaiczne w lokalizacjach: Urząd Miejski w Łazach, ul. Traugutta 15 oraz Przedszkole Publiczne nr 1 w Łazach, ul. Topolowa 9. Dodatkowo proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje możliwość montażu instalacji na więcej niż jednym PWP w tych lokalizacjach, jeśli tak – proszę o wskazanie, których PWP dotyczy ten zakres.

Odp.9 Na etapie wizji lokalnej i opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru podejmą decyzję.

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński

