

Łazy, dnia 10.12.2025r.

WID. 271. 20. 2025

Gmina Łazy  
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  
woj. śląskie, powiat zawierciański  
tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3188600e-40e7-4713-be98-dfb5b82475c3>

<https://bip.umlazy.finn.pl/>

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy (budynki użyteczności publicznej)**

Ogłoszenie nr OI S 214/2025 06/11/2025 z dnia 06.11.2025

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.**

2. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie umowy elektronicznie za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy elektronicznie za pośrednictwem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.**

3. Czy którykolwiek z obiektów znajduje się pod ochroną konserwatorską?

**Odpowiedź: Żaden z obiektów nie znajduje się ochroną konserwatorską.**

4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia wynoszą 84 miesiące. Tym samym Wykonawca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie rękojmi za wady i gwarancji wnosi na okres 84 miesiące.

**Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie rękojmi za wady i gwarancji wnosi na okres 84 miesiące.**

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.**

6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zadania w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, takich jak przedłużające się procedury administracyjne, złe warunki atmosferyczne, bądź inne niezależne od Wykonawcy.

**Odpowiedź: Termin określony w postępowaniu przetargowym jest planowanym terminem zakończenia rzeczowej realizacji zadania. Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania.**

7. Prosimy o doprecyzowanie, kto ponosi koszty związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej (w tym opłaty dla operatora sieci, ewentualne koszty wykonania/modernizacji przyłącza).

**Odpowiedź: Ewentualne opłaty związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje konieczności przebudowy przyłączy, a zadaniem wykonawcy jest podłączenie budowanych instalacji do wewnętrznej instalacji obiektu. Jeżeli konieczna będzie ingerencja przed licznikiem energii, koszty poniesie Zamawiający.**

8. W treści załącznika nr 10 - PFU jest odwołanie do załącznika nr 4 odnoszącego się do minimalnych parametrów panelufotowoltaicznego. Prosimy o opublikowanie tego załącznika.

**Odpowiedź: Załącznik nr 4 jest na str 18.**

9. Proszę o wyjaśnienie zasadności posiadania przez magazyn energii certyfikacji UL9540A. Norma jest stosowana przy dużych systemach magazynowania (>20 kWh) i nie jest wymagana przez OSD.

**Odpowiedź: Zamawiający nie widzi ten zapis podstaw by usuwać. Nikt inny nie podnosił tego parametru jako wątpliwego czy utrudniającego konkurencję albo nie do spełnienia.**

BURMISTRZ  
  
mgr Maciej Kaczyński